

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
Отделение НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Алтайскому краю  
656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru

г. Барнаул  
(место составления акта)

«28» января 2021 г.  
(дата составления акта)  
«11» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 4**

По адресу/адресам: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 22  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 4 от «12» января 2021 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении: объекта защиты здание, помещения и территория юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 "Здоровячок" общеразвивающего вида (ОГРН 1022201538369; ИНН 2224043621), расположенного по адресу: 656002 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 22  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): Федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

25.01.2021 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

28.01.2021 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» рабочий день/ «3» час. «00» мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Гредникова Елена Анатольевна

12.01.2021г., 12:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – Ярных Виктория Алексеевна, инженер сектора ИИР в области ПБ ФГБУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю – Курочкин Виталий Владимирович, эксперт сектора судебных экспертиз в области ПБ ФГБУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю – Горобец Юрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гредникова Елена Анатольевна - заведующая МБОУ «Детский сад №12 «Здоровячок» общеразвивающего вида

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Автоматическая пожарная сигнализация не соответствует требованиям пожарной безопасности (Протокол ИПЛ №32/21 СП 5.13130.2009);



- Система оповещения и управления эвакуации людей не соответствует требованиям пожарной безопасности (Протокол ИПЛ №33/21 СП 3.13130.2009);
- Огнетушители не зафиксированы на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (п. 409 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- На путях эвакуации объекта защиты (коридоры и лестничные клетки) не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2: Г1, В2, Д2, Т2 (линолеум, натяжной потолок класс пожарной опасности КМ5 (групповая ячейка 1 этаж) (табл. 3, табл. 28 ФЗ 123, п. 4.1.2 СП 1.13130.2020; ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- Люки выхода на чердак в здании выполнены не противопожарными размером менее 0,6х0,8 метра (п. 7.5, п. 7.7 СП 4.13130.2013; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (центральный выход на улицу) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций или ежегодное проведение испытаний, в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п. 13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- Пожарные шкафы изготовлены из горючего материала (ч. 4, ст. 107 ФЗ-123 от 22.07.2008; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в учреждении, в быту в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



Ярных Виктория Алексеевна – инспектор отделения  
НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(подпись)

«28» января 2021 г.

М.П. \*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Гредникова Елена Анатольевна - заведующая МБОУ «Детский сад №12 «Здоровячок» общеразвива-  
ющего вида

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» января 2021 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219